



GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận sản phẩm:

Dây cáp điện (chi tiết sản phẩm xem phụ lục kèm theo)

với nhãn hiệu thương mại

LUCKY STAR LUCKY STARS FADACO
TP shiki-kawa STANDARD FLOURISH

Được sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN LUCKY STAR

Trụ sở chính: 393 đường số 1, phường An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh Công ty – Nhà máy sản xuất: 370 Trần Đại Nghĩa, ấp 2, xã Tân Nhựt, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

QCVN 4: 2009/BKHCN VÀ SỬA ĐỔI 1:2016 QCVN 4: 2009/BKHCN

Phương thức chứng nhận:

Phương thức 5 (theo Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026)

Số giấy chứng nhận:

0075 Mã số: 0075-26-07

Hiệu lực giấy chứng nhận:

từ 12/06/2026 đến 11/06/2029



Nguyễn Tuấn Anh



PHỤ LỤC PHẠM VI CHỨNG NHẬN
APPENDIX OF CERTIFICATION SCOPE

Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số/ *Attached to Certificate Number:*
0075, mã số 0075-26-07

Thông tin chi tiết của sản phẩm như sau:

STT	Sản phẩm	Tiêu chuẩn công bố áp dụng
1.	Cáp cách điện bằng Polyvinyl Clorua, không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định, điện áp danh định đến và bằng 450/750V, mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn ≤ 240 mm, loại: - Cấp 1 lõi có ruột dẫn bên cấp 2, kiểu 6610 TCVN 01 - Cấp 1 lõi có ruột dẫn mềm công dụng chung, kiểu 6610 TCVN 02	TCVN 6610-3:2000
2.	Cáp cách điện bằng Polyvinyl Clorua, loại cáp có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định, điện áp danh định đến và bằng 300/500V, kiểu 6610 TCVN 10, mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn ≤ 10 mm ²	TCVN 6610-4:2000
3.	Cáp cách điện bằng Polyvinyl Clorua, loại cáp mềm, điện áp danh định đến và bằng 300/500 V, kiểu 6610 TCVN 53, mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn ≤ 6 mm ²	TCVN 6610-5:2014
4.	Cáp điện lực, ruột dẫn bằng đồng hoặc nhôm, điện áp danh định 0,6/1 kV, mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn từ 1,5 mm ² đến và bằng 630 mm ² - Cách điện bằng XLPE dạng đùn, vỏ bọc PVC, có hoặc không có giáp bằng kim loại, ký hiệu kiểu dây: AXV, CXV/DSTA, AXV/DSTA - Cách điện bằng PVC, vỏ bọc PVC, có hoặc không có giáp bằng kim loại, ký hiệu kiểu dây: AVV, CVV, CVV/DATA (DK-CVV)	TCVN 5935-1:2013/ IEC 60502-1:2009
5.	Cáp điện vận xoắn cách điện bằng XLPE (loại X-90) điện áp làm việc đến 0,6/ 1 kV; mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn nhỏ hơn hoặc bằng 150 mm ² ; ký hiệu kiểu LV-ABC	TCVN 6447:1998



6.	Cáp cách điện bằng PVC, loại cáp mềm, điện áp danh định 300 V, kiểu HVFF, VCTFK, mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn từ 2x0,5 mm ² đến 2x2,0 mm ²	JIS C 3306:2000
7.	Cáp cách điện bằng PVC, điện áp danh định 600 V; kiểu IV (CV), mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn từ 0,9 mm ² đến 38 mm ²	JIS C 3307:2000
8.	Cáp cách điện bằng PVC loại class 4, điện áp danh định 300 V - Kiểu dây SPT-0, mặt cắt danh nghĩa 22 AWG - Kiểu dây NISPT-2, mặt cắt danh nghĩa 18 AWG, 16 AWG - Kiểu dây SJT, mặt cắt danh nghĩa 18 AWG, 16 AWG, 14 AWG, 12 AWG	UL 62:2010
9.	Cáp điện lực cách điện bằng XLPE hoặc PVC, ruột dẫn đồng hoặc nhôm, loại không có vỏ bọc, điện áp danh định 0,6/ 1 kV, mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn 0,5 mm ² đến 630 mm ² , ký hiệu kiểu: AX, CX, AV, CV, VCmd, DuCV, DuAV	AS/NZS 5000.1:2000

Q. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tuấn Anh



Số: 3781 /QĐ-QUACERT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Giấy chứng nhận

GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TĐC ngày 10 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT);

Căn cứ báo cáo kết quả của đoàn chuyên gia đánh giá và kết quả thẩm xét hồ sơ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận số 0075 mã số 0075-26-07 cho sản phẩm Dây cáp điện, nhãn hiệu: LUCKY STAR, LUCKY STARS, FADACO, TP, shiki-kawa, STANDARD FLOURISH phù hợp với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN VÀ SỬA ĐỔI 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN của Công ty Cổ phần Dây cáp điện LUCKY STAR có địa chỉ Trụ sở chính: 393 đường số 1, phường An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; Chi nhánh Công ty - Nhà máy sản xuất: 370 Trần Đại Nghĩa, ấp 2, xã Tân Nhựt, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phạm vi chứng nhận được ban hành kèm theo giấy chứng nhận số 0075 mã số 0075-26-07.

Điều 2. Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 06 năm 2026 đến ngày 11 tháng 06 năm 2029 Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận, Công ty Cổ phần Dây cáp điện LUCKY STAR được phép sử dụng giấy chứng nhận nêu tại Điều 1, dấu hợp quy số 0075-26 và dấu công nhận của BoA

Điều 3. Công ty Cổ phần Dây cáp điện LUCKY STAR có trách nhiệm duy trì và cải tiến chất lượng sản phẩm, hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN VÀ SỬA ĐỔI 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN, phối hợp với Trung tâm QUACERT thực hiện việc đánh giá giám sát, lấy mẫu thử nghiệm định kỳ 12 tháng/1 lần. Ngày thực hiện cuộc đánh giá giám sát đầu tiên không quá 12 tháng kể từ ngày giấy chứng nhận trên có hiệu lực. Quá trình chứng nhận lại sẽ phải được hoàn thành trước ngày 12/06/2029.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Lưu: VT, hồ sơ chứng nhận.



Nguyễn Tuấn Anh



TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành Phố Hà Nội.

T +84 (24) 3756 1025 | F +84 (24) 3756 3188

E quacert@quacert.gov.vn | W www.quacert.gov.vn

QF 23-03 Rev.: 08.4.2026

Trang: 1/1